

[illegible]

ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZO ARMATO:
 B450C saldabile (par. 11.3.2.1 NTC 2018)
 -Tensione caratteristica di snervamento: $f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$
 -Tensione caratteristica di rottura: $f_{tk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
 -Allungamento $A_s \geq 12 \%$.


ACCIAIO IN RETI ELETTROSALDATE PER CALCESTRUZZO ARMATO: come da prescrizioni della normativa vigente.			
	Caratteristiche	Requisiti	Fattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento	f_{yk}	$\geq f_{yk\ min}$	5.0
Tensione caratteristica a carico massimo	f_{tk}	$\geq f_{tk\ min}$	5.0
Tensione caratteristica a stiramento	(f_t/f_{yk})	≥ 1.15	10.0
	$(f_t/f_{yk\ min})$	≥ 1.35	10.0
		≥ 1.25	10.0
Allungamento	$(\Delta\mu)$	$\geq 7.5\ %$	10.0
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo ricollamento senza cricche:			
	$\varnothing \geq 12\ mm$	4.0	
	12.5 $\pm$ 0.16 mm	5.0	
	16.0 $\pm$ 0.25 mm	6.0	
	25 $\pm$ 0.40 mm	10.0	

[illegible]

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO

PROGETTO ESECUTIVO

01					
00	01/07/2024	PRIMA EMISSIONE	B. BARONE	C. BUTTICÉ	R. MARTELLO
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Committente	Progettista indicato	Mandataria
 CITTA' DI FERMO Settore IV e IV e Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti via Mazzini 6 63900 - Fermo (FM) DOtt. Mauro Fortuna RUP	 OWAC ENGINEERING COMPANY via Reclutaria 360 50055 - Palermo OWAC Engineering Company s.r.l. ING. Rocco Martello Direttore Tecnico	 via del Carbonificio 22 70022 - Altamura (BA) CDA ALTA s.r.l. DOtt. Angelantonio Disabato Socio Mandante  Anaergia Fueling a Sustainable World® via Basse di Cadore 3 46021 - Asola (MN) DOtt. Andrea Parisi Institute